

ARA Primitstrasse -Jahreswerte

Jahr		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Zulaufmenge	m ³ /d						8,3	8,4	9,9
Zulaufmenge	m ³						3024	3072	3626
Ablauftemperatur	°C	14,4	15,8	15	14,1	14,2	14,3	14,2	13,8
pH Zulauf		7,6	7,5	7,2	7,4	7,4	7,5	7,5	7,6
pH Ablauf		7,27	7,2	7	7,1	7,15	7,1	7,2	7,2
BSB ₅ Ablauf	mg/l	5	4	3,5	4,9	4,26	3,9	4,6	3,5
CSB Ablauf	mg/l	32	27	24,4	27,3	26,6	26,8	26,9	29,1
NH ₄ -N Zulauf	mg/l				48,5				
NH ₄ -N Ablauf	mg/l	1,93	3,02	1,6	1,2	1,26	1,6	1,6	0,9
NO ₃ -N Ablauf	mg/l	11,36	10,16	6,1	11,2	5,5	12,7	5,5	12,0
Energie-Gesamt	kWh	11542	12090	10176	10030	8794	8552	9643	9748
Schlammvolumen	ml/l	326	344	381	328	358	388	440	335
TS	g/l	3,4	3,7	3,9	3,8	3,9	4,2	4,5	4,3
Schlammindex	ml/g	96	93	98	86	92	92	98	78
Nassschlamm	m ³	50	0	0	0	25	7		

Statistik ,ARA Jahreswerte, Primitst.-Jahreswerte